

平成29年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

西豊田浄水場

N	項目名	水質基準値	4/11	5/11	6/1	7/6	8/8	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/1	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.3	11.2	10.6	9.7	12.8	13.2	13.2	13.0	12.7	13.7	13.4	15.9	12	16.3	9.7	13.0
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	12	0.7	0.4	0.5
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	12	7.0	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.38	0.58	0.52	0.48	0.60	0.42	0.38	0.52	0.58	0.54	0.50	0.50	12	0.60	0.38	0.50
	気温		16.0	19.0	20.0	25.0	28.8	24.7	14.3	7.5	1.0	0.0	-2.0	5.0	12	28.8	-2.0	13.3
	水温		9.5	10.1	12.0	11.7	18.1	16.8	14.7	11.5	6.8	4.5	3.8	2.6	12	18.1	2.6	10.2

常盤浄水場

N	項目名	水質基準値	4/11	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/1	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.1	11.2	10.6	9.6	13.9	13.1	13.2	12.9	12.7	13.7	13.3	15.9	12	16.1	9.6	13.0
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	12	0.7	0.3	0.5
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.7	12	7.0	6.7	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.56	0.54	0.76	0.58	0.68	0.52	0.46	0.62	0.60	0.52	0.38	0.50	12	0.76	0.38	0.56
	気温		14.0	18.0	20.0	22.0	24.2	24.3	14.3	7.0	0.0	-1.0	-1.7	4.0	12	24.3	-1.7	12.1
	水温		5.2	7.8	8.5	9.1	17.2	16.4	14.5	10.4	6.9	3.6	2.8	2.0	12	17.2	2.0	8.7

藤崎町水道事業

(検査実施機関: ㈱江東微生物研究所)

平成29年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

下俣外地区コミュニティ消防センター

N	項目名	水質基準値	4/11	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/1	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.22									1			0.22
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1									1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.001									1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			4	0.07	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.002			0.006			0.001			4	0.006	0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.001			0.003			0.002			4	0.003	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.005			0.015			0.005			4	0.015	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			0.005			<0.003			4	0.005	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.002			0.006			0.002			4	0.006	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.004									1			0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.02									1			0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.6									1			7.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.2	11.3	10.6	9.5	14.0	13.2	12.9	13.0	12.6	13.5	13.4	16.0	12	16.2	9.5	13.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				12									1			12
40	蒸発残留物	500mg/l以下				60									1			60
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1			<0.02
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1			<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.5
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	12	7.1	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.50	0.50	0.42	0.48	0.52	0.44	0.38	0.38	0.54	0.38	0.48	0.46	12	0.54	0.38	0.46
	気温		15.0	18.0	20.0	24.0	25.7	24.3	14.9	7.0	0.5	-1.0	-2.0	5.0	12	25.7	-2.0	12.6
	水温		7.7	12.0	14.5	16.6	21.3	21.5	18.6	14.3	10.4	6.1	5.0	4.2	12	21.5	4.2	12.7

平成29年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

富柳地区コミュニティ消防センター

N	項目名	水質基準値	4/11	5/11	6/1	7/6	8/3	9/7	10/5	11/9	12/7	1/11	2/1	3/1	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									1			< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									1			< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									1			< 0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									1			< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.22									1			0.22
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									1			< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				< 0.1									1			< 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									1			< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									1			< 0.005
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,2-ジクロロエタン	0.04mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06		0.07				< 0.06			4	0.07	< 0.06	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			4	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.003		0.007				0.001			4	0.007	0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			4	< 0.003	< 0.003	< 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.002		0.003				0.002			4	0.004	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			4	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010			0.008		0.016				0.006			4	0.016	0.006	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.003		0.006				< 0.003			4	0.006	< 0.003	< 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.003		0.006				0.003			4	0.006	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			4	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008			4	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.001									1			0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01									1			< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									1			< 0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下				< 0.01									1			< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.7									1			7.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									1			< 0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.3	11.2	10.5	9.5	14.4	13.3	12.9	13.0	12.5	13.4	13.4	16.0	12	16.3	9.5	13.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				12									1			12
40	蒸発残留物	500mg/l以下				48									1			48
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									1			< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							3	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							3	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4	< 0.002	< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									1			< 0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.3	0.5
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	12	7.0	6.7	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素		0.50	0.54	0.58	0.54	0.38	0.40	0.30	0.42	0.58	0.48	0.30	0.44	12	0.58	0.30	0.46
	気温		14.5	18.0	20.0	23.0	25.0	24.2	14.3	7.3	0.0	-1.0	-1.7	4.0	12	25.0	-1.7	12.3
	水温		6.5	10.3	13.8	15.3	19.6	20.1	17.4	13.1	9.3	5.0	4.1	3.3	12	20.1	3.3	11.5

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 藤崎町 藤崎町衛生研究所)