

平成31年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

西豊田浄水場

No	項目名	水質基準値	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.8	12.9	11.0	10.1	12.3	13.5	15.5	14.0	15.7	13.3	12.3	13.7	12	15.7	10.1	13.3
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	12	7.1	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.54	0.54	0.56	0.50	0.38	0.20	0.50	0.50	0.54	0.56	0.40	0.56	12	0.56	0.20	0.48
	気温		13.9	19.5	19.5	18.3	31.7	25.7	21.5	14.6	-0.9	3.0	-4.2	5.8	12	31.7	-4.2	14.0
	水温		6.3	7.9	9.6	10.8	16.7	21.3	18.5	13.5	7.2	4.7	4.5	6.1	12	21.3	4.5	10.6

常盤浄水場

No	項目名	水質基準値	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.7	12.7	11.1	10.0	12.3	13.2	15.0	14.7	16.3	13.2	13.6	13.7	12	16.3	10.0	13.4
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	12	7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.54	0.56	0.56	0.66	0.44	0.42	0.50	0.50	0.54	0.52	0.54	0.58	12	0.66	0.42	0.53
	気温		9.0	18.6	18.8	18.2	30.0	24.3	21.9	12.6	0.3	3.1	-3.8	5.1	12	30.0	-3.8	13.2
	水温		5.1	6.7	9.2	9.7	15.5	19.7	17.5	13.0	7.2	4.4	3.5	4.5	12	19.7	3.5	9.7

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 静岡東微生物研究所)

平成31年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

下俵舩地区コミュニティ消防センター

No	項目名	水質基準値	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									1			0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.27									1			0.27
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1									1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.001									1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.10			<0.06			4	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.003			0.008			0.003			4	0.008	0.003	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			4	0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.001			0.004			0.002			4	0.004	0.001	0.003
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010			0.007			0.019			0.008			4	0.019	0.007	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.006			0.007			<0.003			4	0.007	<0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.007			0.003			4	0.007	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.008									1			0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下				0.03									1			0.03
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.3									1			7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.6	12.9	10.9	10.0	12.3	13.0	14.5	14.3	15.4	13.3	13.8	13.5	12	15.4	10.0	13.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				11									1			11
40	蒸発残留物	500mg/l以下				59									1			59
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1			<0.02
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下				<0.00001	0.000001	0.000001							3	0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				<0.00001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1			<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	12	7.1	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.52	0.54	0.50	0.48	0.46	0.22	0.38	0.34	0.50	0.50	0.52	0.52	12	0.54	0.22	0.46
	気温		9.3	19.1	19.3	18.0	30.5	25.1	22.0	13.3	-1.2	3.5	-5.5	5.0	12	30.5	-5.5	13.2
	水温		7.3	10.6	16.0	16.8	20.5	22.9	21.4	16.5	9.7	7.2	6.1	6.7	12	22.9	6.1	13.5

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 藤崎町 藤崎町東微生物研究所)

平成31年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

富柳地区コミュニティ消防センター

No	項目名	水質基準値	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.26									1			0.26
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1									1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.001									1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			0.10			<0.06			4	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.003			0.009			0.003			4	0.009	0.003	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			0.003			4	0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.001			0.004			0.002			4	0.004	0.001	0.003
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.010			0.007			0.021			0.008			4	0.021	0.007	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.006			0.008			<0.003			4	0.008	<0.003	0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.008			0.003			4	0.008	0.003	0.005
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.001									1			0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下				<0.01									1			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.4									1			7.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.6	13.1	10.8	10.0	12.3	13.0	14.9	14.9	15.8	13.3	13.8	13.8	12	15.8	10.0	13.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				12									1			12
40	蒸発残留物	500mg/l以下				53									1			53
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1			<0.02
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下				<0.00001	0.000001	0.000001							3	0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				<0.00001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1			<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	12	7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.52	0.48	0.52	0.44	0.38	0.22	0.28	0.30	0.46	0.50	0.50	0.50	12	0.52	0.22	0.43
	気温		9.3	18.6	19.1	18.7	29.8	25.3	21.5	14.1	-0.7	3.3	-4.5	5.0	12	29.8	-4.5	13.3
	水温		6.0	9.3	14.0	15.2	19.4	21.7	19.9	15.1	10.0	6.2	4.8	5.6	12	21.7	4.8	12.3

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 藤崎町 藤崎町衛生研究所)