

令和3年度 藤上下水委第1号 水道水質検査業務

区分	採水年月日
浄水	令和3年6月3日

採水地点		西豊田浄水場	常盤浄水場	下俵埴地区コミュニティ消防センター	富柳地区コミュニティ消防センター
項目名		藤崎町大字藤崎字西豊田55-3	藤崎町大字常盤字五宮本27-1	藤崎町大字下俵埴字東豊田1-5	藤崎町大字富柳字福岡291-5
水質基準値					
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	11.6 mg/l	11.6 mg/l	11.7 mg/l	10.4 mg/l
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l
pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.46 mg/l	0.52 mg/l	0.48 mg/l	0.48 mg/l
気温		27.0 ℃	24.0 ℃	26.0 ℃	24.3 ℃
水温		10.2 ℃	9.0 ℃	14.0 ℃	13.0 ℃

藤崎町水道事業

(検査実施機関： ㈱江東微生物研究所)