令和5年度　藤上下水委第3号 水道水質検査業務

区分	採水年月日
浄水	令和5年11月2日

採 水 地 点		西豊田浄水場	常盤浄水場	下俵舛地区コミュニティ消防センター	富柳地区コミュニティ消防センター
項　目　名	水質基準値	藤崎町大字藤崎字西豊田55－3	藤崎町大字常盤字五宮本27－1	藤崎町大字下俵舛字東豊田1－5	藤崎町大字富柳字福岡291-5
一 般 細 菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/l以下	12.6 mg/l	12.3 mg/l	12.4 mg/l	12.6 mg/l
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.7 mg/l	0.7 mg/l	0.7 mg/l	0.7 mg/l
pH値	5.8～8.6	6.8	6.7	6.8	6.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.52 mg/l	0.52 mg/l	0.42 mg/l	0.38 mg/l
気温		16.3 ℃	15.5 ℃	16.1 ℃	16.1 ℃
水温		14.0 ℃	13.3 ℃	17.0 ℃	16.5 ℃

藤 崎 町 水 道 事 業

（検査実施機関：㈱江東微生物研究所 ）