

令和4年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

西豊田浄水場

No	項目名	水質基準値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/5	2/2	3/2	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	15.2	14.0	9.8	11.5	14.5	13.1	12.4	11.4	12.5	12.4	11.7	14.8	12	15.2	9.8	12.8
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8	12	7.1	6.6	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.52	0.46	0.46	0.46	0.42	0.40	0.40	0.42	0.44	0.48	0.48	0.52	12	0.52	0.40	0.46
	気温		8.8	22.2	19.0	28.0	27.0	23.8	13.0	10.0	-1.0	2.0	-1.2	2.7	12	28.0	-1.2	12.9
	水温		7.0	9.2	10.3	17.6	19.0	18.6	18.3	13.5	10.2	5.6	4.6	4.3	12	19.0	4.3	11.5

常盤浄水場

No	項目名	水質基準値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/5	2/2	3/2	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.4	13.4	9.6	11.5	13.3	12.8	12.4	11.4	12.4	12.6	11.6	14.6	12	14.6	9.6	12.5
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	12	7.0	6.6	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.60	0.52	0.48	0.48	0.38	0.44	0.42	0.42	0.44	0.52	0.54	0.56	12	0.60	0.38	0.48
	気温		7.8	20.0	20.2	26.8	25.8	22.0	14.0	10.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	12	26.8	-2.0	12.2
	水温		5.8	7.8	8.3	15.8	17.5	17.8	17.8	13.0	10.0	5.2	3.8	3.8	12	17.8	3.8	10.6

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 静岡東微生物研究所)

令和4年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

下俵舩地区コミュニティ消防センター

No	項目名	水質基準値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/5	2/2	3/2	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.15									1			0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1									1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.001									1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.07			0.11			<0.06			4	0.11	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.006			0.009			0.002			4	0.009	0.002	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.007			<0.003			<0.003			4	0.007	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001			0.004			0.002			4	0.004	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.010			0.021			0.007			4	0.021	0.007	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.007			0.008			<0.003			4	0.008	<0.003	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.003			0.008			0.003			4	0.008	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.003									1			0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下				<0.01									1			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.4									1			7.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.6	13.1	11.9	11.5	13.3	13.3	12.3	11.5	12.5	12.5	11.6	14.6	12	14.6	11.5	12.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				15									1			15
40	蒸発残留物	500mg/l以下				66									1			66
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1			<0.02
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下				<0.00001	0.00001	<0.00001							3	0.00001	<0.00001	<0.00001
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				<0.00001	0.00002	<0.00001							3	0.00002	<0.00001	<0.00001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1			<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	12	0.7	0.4	0.5	
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	12	7.1	6.7	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.52	0.46	0.44	0.44	0.34	0.30	0.26	0.34	0.34	0.46	0.50	0.52	12	0.52	0.26	0.41
	気温		8.0	21.0	19.6	27.5	26.2	22.5	13.8	10.2	0.0	0.8	-1.8	2.2	12	27.5	-1.8	12.5
	水温		8.0	12.3	14.6	19.0	21.8	22.0	21.4	16.2	13.0	7.2	6.0	5.6	12	22.0	5.6	13.9

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 藤崎町 藤崎東微生物研究所)

令和4年度 藤崎町水道水質検査結果一覧表

富柳地区コミュニティ消防センター

No	項目名	水質基準値	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4	9/1	10/6	11/4	12/1	1/5	2/2	3/2	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005									1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									1			0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.14									1			0.14
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下				<0.1									1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									1			<0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.001									1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001									1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.09			0.10			<0.06			4	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.007			0.010			0.003			4	0.010	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.006			0.004			<0.003			4	0.006	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001			0.004			0.002			4	0.004	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007			0.012			0.023			0.008			4	0.023	0.007	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			0.008			0.008			<0.003			4	0.008	<0.003	0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.004			0.009			0.003			4	0.009	0.003	0.005
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.002									1			0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01									1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下				<0.01									1			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.6									1			7.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001									1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.5	13.4	10.8	11.8	13.4	13.0	12.2	11.5	12.5	12.5	11.8	14.7	12	14.7	10.8	12.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				15									1			15
40	蒸発残留物	500mg/l以下				66									1			66
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									1			<0.02
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下				<0.00001	<0.00001	<0.00001							3	<0.00001	<0.00001	<0.00001
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下				<0.00001	0.00001	<0.00001							3	0.00001	<0.00001	<0.00001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									1			<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	12	0.8	0.5	0.6
47	pH値	5.8~8.6	6.9	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	12	7.0	6.6	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.50	0.48	0.44	0.42	0.32	0.30	0.24	0.30	0.34	0.46	0.44	0.50	12	0.50	0.24	0.40
	気温		8.0	21.0	20.6	27.3	26.2	22.0	14.0	9.8	0.0	0.0	-1.0	2.2	12	27.3	-1.0	12.5
	水温		6.5	10.8	13.0	18.0	21.0	21.0	19.8	15.2	12.0	6.5	5.2	4.5	12	21.0	4.5	12.8

藤崎町水道事業

(検査実施機関: 藤崎町 藤崎町衛生研究所)