

令和7年度 藤上下水委第3号 水道水質検査業務

区分	採水年月日
浄水	令和8年2月12日

採水地点		西豊田浄水場	常盤浄水場	下俵舁地区コミュニティ消防センター	富柳地区コミュニティ消防センター
項目名		藤崎町大字藤崎字西豊田55-3	藤崎町大字常盤字五宮本27-1	藤崎町大字下俵舁字東豊田1-5	藤崎町大字富柳字福岡291-5
水質基準値					
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	13.1 mg/l	13.2 mg/l	13.2 mg/l	13.1 mg/l
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l
pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	2.9 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.7 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.50 mg/l	0.58 mg/l	0.58 mg/l	0.52 mg/l
気温		-0.4 ℃	0.3 ℃	0.3 ℃	0.5 ℃
水温		5.3 ℃	4.3 ℃	5.8 ℃	5.1 ℃

藤崎町水道事業

(検査実施機関:  ㈱江東微生物研究所)