

令和8年度 藤上下水委第3号 水道水質検査業務

区分	採水年月日
浄水	令和8年9月7日

採 水 地 点		西豊田浄水場	常盤浄水場	下俵舛地区コミュニティ消防センター	富柳地区コミュニティ消防センター
項 目 名		藤崎町大字藤崎字西豊田55-3	藤崎町大字常盤字五宮本27-1	藤崎町大字下俵舛字東豊田1-5	藤崎町大字富柳字福岡291-5
一 般 細 菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	13.6 mg/l	13.4 mg/l	13.4 mg/l	13.6 mg/l
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 mg/l 未満	0.000001 mg/l 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 mg/l 未満	0.000001 mg/l 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.7 mg/l	0.8 mg/l	0.6 mg/l	0.6 mg/l
pH値	5.8～8.6	6.7	6.6	6.7	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.4 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.36 mg/l	0.52 mg/l	0.32 mg/l	0.28 mg/l
気温		23.8 ℃	23.2 ℃	23.3 ℃	23.3 ℃
水温		20.5 ℃	18.9 ℃	23.1 ℃	21.3 ℃

藤 崎 町 水 道 事 業

(検査実施機関： (株)江東微生物研究所)